

ООО «ВОСТОКБУРВОД»

АКТ № _____

Приема-сдачи скважины № ВБВ-1160

«20» марта 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Заказчика» от

Администрации Смоленского района

в лице: 1. Алмаев В.И. - наг. управления тех. строительства, архи-
тектура и газификации Администрации района
2. _____
3. _____

представители «Подрядчика» ООО «Востокбурвод»

в лице: 1. Скорников С.И. - мастер бур

2. _____

3. _____

произвели приемку-сдачу скважины для целей хозяйственно-питьевого
водоснабжения № ВБВ-1160

расположенной на территории водозаборной площадки
п. Южное

скважина начата 7 марта 2020г окончена _____

Бурение (ремонт) скважины производилось станком 1БА-15В

под руководством бурового мастера Скорникова С.И.

Общая глубина скважины от поверхности земли - 115.0 м

Конструкция скважины

Трубы диаметром Д= 219 мм от +0,5 до -95.0 м

Трубы диаметром Д= _____ от _____ до _____ м

Трубы диаметром Д= _____ от _____ до _____ м

Трубы диаметром Д= _____ от _____ до _____ м

Без труб Д= _____ от _____ до _____ м

Тампонаж (цементаж) скважины произведен подбашмажный - 2тн

Фильтр установлен Д= 114 мм, и фторопр. с обмоткой сеткой унерж. стали
надфильтровая часть от - 87.0 до - 101.0

Рабочая часть фильтра установлена в интервалах:

от - 101.0 до - 113.0 м

от _____ до _____ м

от стойки от - 113.0 до - 115.0 м

Откачка производилась насосом 7УВ 8-25-150 м

Водоподъемные трубы Д= 73 мм погружены на глубину - 70.0 м

Статический уровень воды в скважине - 57,65

№№ понижений	Динамический уровень, м	Понижение уровня, м	Дебит, м ³ /ч	Количество затраченных часов
1	61,8	4,15	20,0	24
2.	60,75	3,1	15,0	24

Проба взята на химический анализ в количестве — литров.

Работы по бурению (ремонту) и испытанию скважины выполнены в полном соответствии с техническими условиями.

В скважине смонтирован насос типа 7УВ 6-10-110 526024

Всасывающая часть насоса расположена на глубине -70,0 м

Водоподъемные трубы НКТ 60,3 Кабель ВПВ 6 вкл-ве 230 метров

Начиная с «21» марта 2020 г. Заказчик Администрация Селенского р-на принимает скважину под свою охрану.

Устье скважины оборудовано металлическим герметизатором металлической заглушкой.

Паспорт на насос _____ отдан _____
марка Ф.И.О. Заказчика, подпись

Паспорт на станцию управления _____ отдан _____
марка ФИО Заказчика, подпись

Эксплуатация скважины производится с рекомендованным дебитом не более 15 м³ м³/час, согласно паспортным данным эксплуатационного насоса.

Подписи:

"Заказчик"

Адамасов В.Н.

 М.П.

"Подрядчик"

Сев. Скориков С.И.

 М.П.

